

(Α.Μ: 19/2016)

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αυτή η τεχνική έκθεση αποτελεί ανασύνταξη της αρ. 19/2016 μελέτης λόγω μη πρόβλεψης ποσοστών ΓΕ & ΟΕ 18% και απροβλέπτων 15% και αφορά το έργο με τίτλο «**ΑΝΟΡΥΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΑΓΟΥΛΑΣ**» που θα πραγματοποιηθεί στην Τ.Κ. Μαγούλας του Δήμου Μουζακίου.

Με την παρούσα προβλέπεται να γίνει ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης σε αντικατάσταση υπάρχουσας, η οποία έχει καταστεί ανενεργή λόγω μπαζώματος αυτής.

Συγκεκριμένα προβλέπεται να γίνει ανόρυξη νέας αρδευτικής γεώτρησης δίπλα στην παλιά, σε βάθος περίπου 85-100 μ. σε μαλακά πετρώματα, την σωλήνωση αυτής με σωλήνες τυφλούς και φίλτρα διαμέτρου 10'', την τοποθέτηση πιεζομετρικού σωλήνα 1 1/2'', την χαλίκωση με χαλικόφιλτρο, τον καθαρισμό αυτής με συσκευή εμφυσήσεως αέρα και την δοκιμαστική άντληση αυτής.

Οι λεπτομέρειες για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου και τεχνικές οδηγίες θα δοθούν στον τόπο του έργου από τον επιβλέποντα Μηχανικό.

Οι πιστώσεις για την εκτέλεση του έργου προέρχονται από Σατα.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των **14.200,00 ΕΥΡΩ**.

και αναλύεται ως εξής :

Εργασίες:	<b>11.451,61 ΕΥΡΩ</b>
Φ.Π.Α. 24%:	<b>2.748,39 ΕΥΡΩ.</b>

Καρδίτσα 21 / 2 / 2017  
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Αλέξανδρος Λάππας  
Ηλγος – Πολ. Μηχανικός Τ.Ε